

Cliente:

Clube de Tenis do Estoril
Avenida Condes de Barcelona
2766-470 Estoril

Análise Bacteriológica de Água

Requisição nº 02389 de 2021-05-21
Receção da amostra em: 2021-05-21
Início da análise em: 2021-05-21
Conclusão da análise em: 2021-05-24

Dados da Amostra

Origem: Clube de Tenis do Estoril

Matriz: Água de Piscina

Colheita

Data e hora: 2021-05-21 às 10:40
Ponto de colheita: [Piscina Exterior](#)
Efetuada por: LAIST (M.M. 1.1 (2021-02-04))

Rótulo: -----

Obs: ---

Nota(s):

Valores Limite do Decreto Regulamentar Nº 5/97.


Parâmetro	Resultado	VR	VL	Método
Temperatura da Água (no local)	20,6 °C	0	0	M.M. 2.1.8 (2007-04-20)
Cloro Residual Livre (local)	> 5 mg(Cl ₂)/L	---	---	SMEWW 4500-C1 G.
Cloro Residual Total (local)	> 5 mg(Cl ₂)/L	---	---	SMEWW 4500-C1 G.
Microorganismos viáveis a 36°C	< 1 ufc/ml	100	---	ISO 6222:1999
Bactérias Coliformes	0 ufc / 100 ml	---	10	ISO 9308-1:2014/AMD1:2016
Escherichia coli	0 ufc / 100 ml	---	0	ISO 9308-1:2014/AMD1:2016
Enterococos intestinais	0 ufc / 100 ml	---	0	ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc / 100 ml	---	0	ISO 16266:2006
Estafilococos totais	0 ufc / 100 ml	20	---	NP 4343:1998
Estafilococos coagulase Positiva	0 ufc / 100 ml	---	0	NP 4343:1998

Observações

Amostra conforme o Decreto-Lei referenciado, para o(s) parâmetro(s) analisado(s).
A avaliação de conformidade efetuada não considerou a incerteza do(s) respetivo(s) ensaio(s) e colheita(s).

Lisboa, 2021-06-08

O Laboratório de Análises



Filipa Macieira
(Responsável de Núcleo)

**O ensaio assinalado com (*) não está incluído no âmbito da acreditação do LAIST.
No caso de colheita efetuada pelo cliente, os resultados reportados aplicam-se à amostra conforme rececionada no LAIST.**

Os resultados constantes neste Boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este Boletim só pode ser reproduzido na totalidade.
A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação.